CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: JACOBS Verwarming bv
Straat en nummer: Dorpsstraat 55
Postcode en gemeente: 3390 Tielt-winge
Tel.: tel 016/50.22.70.
Fax: BE 0452.834.996.
E-mail: erik@jacobsverwarming.be
BTW-nummer: BE

KLANT

Naam:
Straat en nummer: Veldstraat 183
Postcode en gemeente: 2430 Laakdal
Tel.: Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☑ Niet ingedeeld: <5000 kg / 6000 liter (particuliere stookolietanks) — Inhoud 2000 L

☐ Ingedeeld : >5000 kg / 6000 liter of meer (particulier) en vanaf 100 kg bij commercieel gebruik — Inhoud L

☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☒	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☒	☐	☐
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

visuele controle boven grondse tank
nog inkuiping te voorzien
geplaatst op ± 15cm vanaf de muur
Verluchting naar buiten geleid

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: / cm Zuurtegraad: / pH Conductiviteit: / mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: / dB Onder het vloeistofniveau: / dB
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: / mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: / mbar/h
	Andere	☒	☒	☒	☐	
Potentiaalmeting		☐	☒	☐	☐	..... / ..... mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

visuele controle
boven grondse
mazoutttank
+ aansluiting

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen — De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje — De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood — De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Jacobs Erik
Erkenningsnummer: SV01432

(handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 22 - 9 - 2020
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR / - / - /

voor kennisname,

(handtekening klant)