EURO SERVICE BVBA
Lindestraat 45 • 3540 Herk-de-Stad
GSM: 0497 84 05 96
E-mail: hasselt.euroservice@outlook.com
BTW: BE 0707657461
BANK BE94 0689 1097 4214

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

Klant:
Straat: Hofstraat Nr.: 27 B1
Gemeente: Houthalen Postnummer: 3530
Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SU05386
Adres reservoir: Lie hoger
Nominale inhoud reservoir: 3.200 l Materiaal: met enkelw
Buitenwand: ☐ Toegankelijk ☑ Ontoegankelijk
Nummer van het reservoir:

Mazoutreservoirs (kleiner dan 5.000 liter) voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 06/2015
Datum uitvoering controle: 31/7/2020.

Controles: **Bijzondere opmerkingen:**

☑ visuele controle van de toebehoren
OK
☑ overvulbeveiligingssysteem
OK sonde vast
☐ controle aanwezigheid water en slib
OK ±3cm slib.
☑ ultrasoon-onderzoek
OK
☑ certificaat vorige controle
Nr meer aanwezig
☐ meting potentiaalverschil

☑ verdere exploitatie toegelaten (ja/neen) *
☑ verdere exploitatie toegelaten (Groen/Rood) *

ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Volg beurt: 07/2025

Naan en handtekening technicus

Naam en handtekening klant

* Schrappen wat niet past