VZW - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P02761

N 038068

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resl. Code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:

Aanvrager: Hermans Otto

Verantwoordelijke voor de werken:
Naam, Voornaam: Pergola Robert
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE

Installatie:
Naam, Voornaam: Hermans - Otto
Adres: Galgeneinde 11 bus
Post nr. + Stad: 3550 Heusden - Zolder
Tel:

Eigenaar of beheerder:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ Ingebruikname ☐ mobiel	☐ wijziging ☐ tijdelijk	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle ☐		☐ Art 87	☐ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ verzwaring	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art 88	☐ Art	③ Gemeenschappelijke delen
				☐ Art	☐ Art	④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht:	☐ kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand:
	Beschermingaansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_n: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 16 mm² - Type: XVB	☐ .....
Beschrijving installatie ☒ Zie bijlage	Algemene differentieelstroominrichting: 4 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 9	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 3,15 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: ∞ MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ Nihil		Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie ☒ Nihil		Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen ☒ Nihil		Visum:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

~~☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI~~

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór 23/05/2034 (*)
● door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) Termijn onder voorbehoud van wijzigingen van de reglementering

Agent bezoeker:
Naam: Van Lint Agent nr.: 271 Datum: 02/03/2009

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema('s): ..... ☐ Eéndraadsschema('s): ..... ☐ .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient alle aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 02 21