AIB-VINÇOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING
Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B-1160 Brussel
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166

☐ AV Antwerpen	: Tél.: (03) 221 86 11	☒ AV Hasselt	: Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant	: Tel.: (02) 674 57 11	☐ AV Kortrijk	: Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge	: Tel.: (050) 36 86 10	☐ AV Liège	: Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi	: Tel.: (071) 34 49 00	☐ AV Namur	: Tel.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent	: Tel.: (09) 244 77 11	☐ AV Luxembourg	: Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☐
☐

AV AIB VINÇOTTE BELGIUM

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
Naam, Voornaam: Id m
BTW nr:
of identiteitskaartnr:
Stroomleverancier: Z-E

Meter nr: / stand:
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr:
Lid nr: Ontvangstbewijs nr:
Installatie: Naam:
Adres: Tessenderlosesteenweg 242 Paal
Datum onderzoek: 7/9/00
Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Naam, Voornaam:
Adres: Tessenderlosesteenweg 240 Paal
Aanvrager:

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI. art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 220/380 V, AC, Bescherming aansluiting: / A Type: /
Omschrijving aansluiting: / Kabeltype: / Doorsnede: / x / mm²
Voeding hoofdbord: 4 x 6 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17
Type aardelektrode: Lus Spreidingsweerstand: 4 Ohms Algemeen isolatieniveau: 710 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
Geen
NB Geen aarding Geen kastelle

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - ~~(niet)~~ - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 7/9/25 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER: FE 8042 N Mark

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening
SAB
Van Rompaey 0476177186 4

15 001 0 2 11