CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BV
(Exclusive Heating Systems)
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30
Email : info@comfortheating.be
Website : www.comfortheating.be
BE 0543.791.797
Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : Smeuers Marc

Klant : .....

Adres : Terwantkaai 269
3583 Paal

Tel : .....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : ***SV 02460***

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 1200 liter

Materiaal buitenwand : EWM ☒toegankelijk ☐ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

---

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ...../...../.....

Datum uitvoering controle : 07/12/2022

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : OK

Visuele controle van de toebehoren : OK

Overvulbeveiligingssysteem : OK

Controle aanwezigheid water en slib : Niet

Lekdetectiesysteem : Niet

Certificaat vorige controle : Niet

Meting potentiaalverschil : Niet

Visuele controle buitenwand : OK

*Verdere exploitatie toegelaten/niet ~~toegelaten~~

OK

**Schrappen wat niet past*

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ...../...../.....

Datum uitvoering controle : ...../...../.....

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Algemeen onderzoek .....

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats : .....

b) Katohodische bescherming : .....

c) Lekdetectiesysteem : .....

d) Overvulbeveiligingssysteem : .....

e) Aanwezigheid water en/of slib : .....

f) Certificaat vorige controle : .....

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) : *Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

h) Verontreiniging buiten het reservoir : *Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging. geen herkenning vereist

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor ...../...../.....

Naam en handtekening technicus en firmastempel :
De Standt Marc
Comfort Heating BV
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30

Naam en handtekening klant :

*Schrappen wat niet past

Comfort Heating BV (Exclusive Heating Systems)
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30

WERKBON

info@comfortheating. be
www.comfortheating.be
Btw nr : BE 0543.791.797
Bank : BE53 3631 4422 0953

OPDRACHTGEVER/FACTURATIE-ADRES (indien verschillend van werkadres)	WERKADRES
Naam : Smeuers Marc	Naam :
Adres :	Adres : Tervantstraat 269 3583 Paal
Tel. nr :	Tel. nr :
Gsm nr :	Gsm nr :
E-mail :	E-mail :

Datum :	Uur :	Type klant :
07/12/2022		Vk

Eigenaar	Huurder	6% btw	21% btw	Btw verlegd

OPDRACHT

- ☐ onderhoud mazoutketel
- ☐ onderhoud mazoutketel/schouw
- ☐ onderhoud gasketel
- ☐ reiniging schoorsteen : .....
- ☒ keuring mazouttank
- ☐ ander : .....

.....

UITGEVOERDE WERKEN

.....

Bovengrondse mazouttank gekeurd.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bedrag :	Betaling voldaan	Cash	Bancontact
	Betaling niet voldaan		

Voor akkoord, plaats & datum	Handtekening uitvoerder	Handtekening klant
Heusden 07/12/2022		