CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BV
(Exclusive Heating Systems)
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30
Email : info@comfortheating.be
Website : www.comfortheating.be
BE 0543.791.797
Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : Smeuers Marc

Klant : .....

Adres : Striekestraat 9
3740 Bilzen

Tel : .....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : ***SV 02460***

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 2500 liter

Materiaal buitenwand : EWM ☒toegankelijk ☐ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

---

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ...../...../.....

Datum uitvoering controle : 23./11./2022

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : ok .....

Visuele controle van de toebehoren : ok .....

Overvulbeveiligingssysteem : ok .....

Controle aanwezigheid water en slib : Niet .....

Lekdetectiesysteem : Niet .....

Certificaat vorige controle : Niet .....

Meting potentiaalverschil : Niet *Verdere exploitatie toegelaten/~~niet toegelaten~~

Visuele controle buitenwand : ok ok

**Schrappen wat niet past*