all-in tank service

Erkend technicus:
Tankcontrole – dichtheidsproeven
Neutralisatie van tanks
Plaatsen van nieuwe tanks
Preventie milieu- en veiligheidstechnieken

Technicien agréé:
Contrôle de citerne – essais d'étanchéité
Neutralisation de citernes
Nouvelles citernes
Prévention & techniques environnement et sécurité

REGIONALE KANTOREN
Aalst - Anderlecht - Eke - Geel - Hasselt - Leuven
www.allintankservice.be

Geel, 2 maart 2016

Onze Ref: KLANTNUMMER:

Dorpsstraat, 13
3945 Ham

Geachte,

Wij danken u voor de vlotte samenwerking, en hebben het genoegen u het buitengebruikstelling attest te overhandigen:

ATTEST

VLAREM-II wetgeving: Art. 5.17.2.12 & Art. 5.17.3.30 & Art. 6.5.5.5

§. Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en verwijderd te worden binnen een termijn van 36 maanden of zolang het conformiteitsattest geldig is, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-producten bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Hierbij verklaart firma **All-in Tank Service NV**, dat de stookolietank, gelegen te :

Dorpsstraat, 13
3945 Ham

met een inhoud van **3.200** liter

werd gereinigd conform de huidige VLAREM-II wetgeving.
werd buitengebruik gesteld met een inert materiaal, conform de huidige VLAREM-II wetgeving.

Datum van uitvoering: **01/03/16**

Onder leiding van een **erkend technicus**: SV05293

Erkend ophaler afvalstoffen: 25212/E/2944

Aarzel niet ons te contacteren voor alle verdere inlichtingen die u wenst.

Met vriendelijke groeten,

SV 05293
RAF GOOSSENS

Stefaan Verschuere
All-in Tank Service NV
Directeur

all-in tank service

Adres: Sluis 2 bus 4, 9810 Eke

Regionale kantoren :

Eke (Gent): 09-382 80 84 • Geel: 014-86 25 00

Hasselt: 011-29 95 00 • Leuven: 016-20 85 00

Aalst : 053-77 44 68

Info@allintankservice.be • www.allintankservice.be

Erkend technicus :
Tankcontrole - dichtheidsproeven
Neutralisatie van tanks
Plaatsen van nieuwe tanks
Preventie milieu - en veiligheidstechnieken

Technicien agréé :
Contrôle de citerne - essais d'étanchitéité
Neutralisation de citernes
Noeuvelles citernes
Prévention & techniques en environnement

Facturatie adres Dorpsstraat, 13 3945 Ham •		**WERKFICHE NR.: 1216SO0002255** **Datum 01/03/16**
Telefoon 0472805242 Gsm	Klantnummer	BTW:
Werfadres	Dorpsstraat, 13 • 3945 Ham •	
Omschrijving		
Opmerkingen		
R + O 3200 - TANK IS LEEG - MANGAT IS VRY - TANK LIGT ACHTER HET HUIS IN DE TUIN PARKEREN IS MOGELIJK LANGS DE HEERBAANSTRAAT OF OP DE PARKING VAN ARGENTA AFSPRAAK : DIN 01/03 - ~~EB~~ VM ~~OF~~ NM		

Aantal	LEVERING - UITGEVOERDE WERKEN
1	Openen mangat
1	Reinigen/buitengebruik/schuim Het reinigen en buitengebruikstellen met Bio-schuim van één stookolietank met een vermoedelijke capaciteit van 3200 liter. Na betaling van de factuur wordt het wettelijke attest opgestuurd
300	Afvoeren vloeibaar afval De toezichtsput/mangat dient vrij te zijn van puin of beton. Er dient 25 m parking voorzien te worden langs de kant van de woning.

Aantal	Extra
.....	.....
.....	.....
.....	.....

LEVERDATUM	WERKUREN				
	Vertrek : 12:50	Begin klant :	Einde klant : 13:30	Aankomst :	**Voor Akkoord**
WAGENNR.	**Verplaatsing per KM**		**Verplaatsing forfaitair**		**datum**
	Enkel :	H/T :	Forfait		