VINÇOTTE CERTIGO vzw
Erkend Controleorganisme
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be

Verslag nr. : 70117728

BELAC 442-INSP

CN 048476

Resi code : 11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :
Naam,voornaam : ....
Ident. Kaart nr. : ....
BTW nr.: BE . . . .

Installatie : / **Eigenaar of beheerder :**
Naam, voornaam ....
Adres Weg naar Zwartberg 48b
Post nr. + Stad : 3530 Houthalen
Tel. : . . . . / . . . . / . . . .

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○ ....

○ **Art 270**	○ ingebruikname ○ mobiel	○ wijziging ○ tijdelijk	○ uitbreiding	☒ Art 86	☒ Art 271 bis	☒ **Wooneenheid**
☒ **Art 271**	○ periodiek	☒ controle	○	○ Art 87	○ Art 278	② **Huishoudelijke werkeenheid**
○ **Art 276** : verzwaring	○ **Art 276bis** : verkoop van een wooneenheid			○ Art 88	○ Art	③ **Gemeenschappelijke delen**
				○ Art ...	○ Art	④ **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler
EAN ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ○ EAN niet meegedeeld ○ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr. 19909461-9 meterstand dag : 51659,0 nacht : 32973,7 ○ kWh excl. nacht meter :
Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ☒40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○........ nr. : .... meterstand : ....

Gegevens installatie
Ontworpen voor U_N : ☒ 230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○..............................
Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ☒40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.........
Voedingsleiding hoofdbord : 4 x 6 mm² - Type : VOB...............
Type aardelektrode : ☒ aardingslus ○ pen / baar ○ ....

Beschrijving installatie ○ zie bijlage(n)
Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 15

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	○ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
○ Aardingsweerstand : 6,25 Ω	○ Algemeen isolatieniveau : 2,25 MΩ		○ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit		○ Test diff.

Differentieelstroominrichting : ☒ was verzegeld ○ werd verzegeld ○ werd niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ **Nihil**

Inbreuken Bestaande installatie ☒ **Nihil**

Opmerkingen ○ **Nihil**
Schema's zijn aanwezig

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :
○ De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.
☒ De bestaande installatie [✓ voldoet] ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór
18/07/2043
○ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :
Naam : Tonnet Marc Agent nr. 3932 Datum : 18/07/2018

Voor de directeur generaal : Handtekening
i.o.

Bijlage(n) : ○ Situatieschema('s) : .... ○ Eéndraadsschema('s) : .... ○ ....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 025 19 0 2 03