Klantverantw.: -
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: e-mail: -

ProKo.: LS03
Verslagnr.: 364/130423/01
Voorl. verslagnr.: 364/130423/01
Datum: 23/04/2013

**Afdeling: ELE**

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Maris technics bvba
Lochtemanweg 122

3550 Heusden Zolder

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN INDUSTRIELE ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**Plaats van onderzoek:** BoCasa Vrumstraat 15-17 3550 Heusden Zolder
**Datum van onderzoek:** 19+20+23/4/2013
**Aard onderzoek:** gelijkvormigheid
**Onderzoeker:** Cordens jan
**Opdrachtgever/installateur:** Maris technics

**Periodiciteit:** 60 maanden
**Volgende onderzoek vóór:** 09/07/2017
**Aanwezige persoon:** technieker maris
**Eigendom van:** BoCasa Heusden

## ALGEMEENHEDEN

De installatie is gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 270.

Specifiek lastenboek van toepassing op de installatie is ons niet voorgelegd.
Exploitatievoorwaarde van toepassing op de installatie is ons niet voorgelegd.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet uiterlijk plaatsvinden op 23/04/2016

Systeem van aardverbinding, algemeen : TNS.

De bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking is verzekerd volgens de voorschriften van art. 88van het A.R.E.I.

Aanwezigheid personeel BA4 / BA5 : ja

Uitwendige invloedsfactoren : zie lijst installateur

| **Uitwendige invloeden** | Temperatuur | Water | Vreemde vaste delen | Corrosieve delen | Schokken | Trillingen | Flora | Fauna | Niet ion. stralingen | Bekwaamheid | Lichaamsweerstand | Aanraking-aardpot. | Aard van goederen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AA** | **AD** | **AE** | **AF** | **AG** | **AH** | **AK** | **AL** | **AM** | **BA** | **BB** | **BC** | **BE** |
| Woonplaats | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | 1 |
| Badkamer | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |



controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

## BESCHRIJVING INSTALLATIE

Installatie aan het vertrek gevoed via - ALSB installatie BoCasa

## BORD SERVICEFLATS:

**002/003/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217//218/219/220/221/222/223/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310**

| | | |
|---|---|---|
| Bord classe | : | IP X5 |
| Aankomst | : | XVB 5x16mm² of XVB 5X16mm² of XVB 5x10mm²<br>ZIE KABELBEREKENING INSTALLATEUR |
| Hoofdbeveiliging | : | Aut 40A 2p |
| Schakelaar / scheider | : | |
| Alg. diff. beveiliging | : | Aardlekschakelaar 40A/300mA ogenblikkelijk+40A/30mA |
| Barenstel | : | |
| Icc fase/fase | : | 3kA |
| Icc fase/PE | : | |
| Dienstspanning | : | 230V |

Vertrekken:

| n° | Benaming kring | kabel + sectie | Beveiliging – Typ e, kA afstelling I>, I>> |
|---|---|---|---|
| D1 | Aardlekschakelaar | | 40A/300ma 2p |
| Q1+Q2 | Verlichting+noodverlichting | XVB 3x1,5mm² | Aut 16A 2p 6ka |
| Q3 | Stopc living,slk 2,berging,terras | XVB 3x2,5mm² | Aut 20A 2p 6ka |
| Q4 | Stopc living,slk 1,sas | XVB 3x2,5mm² | Aut 20A 2p 6ka |
| Q5 | Oven | XVB 3x2,5mm² | Aut 20A 2p 6ka |
| Q6 | Formuis | XVB 3x6mm² | Aut 32A 2p 6ka |
| Q7 | Stopc keuken,ventilatie | XVB 3x2,5mm² | Aut 20A 2p 6ka |
| Q12 | Stopc VDI | XVB 3x2,5mm² | Aut 20A 2p 6ka |
| Q13 | Boiler | XVB 3x2,5mm² | Aut 20A 2p 6ka |
| Q14 | Voeding tunstal | XVB 3x1,5mm² | Aut 10A 2p 6ka |
| | | | |
| D2 | Aardlekschakelaar | | 40A/30ma 2p |
| Q8 | Badkamer stopc + verlichting | XVB 3x2,5mm² | Aut 16A 2p 6ka |
| Q9 | Wasmachine | XVB 3x2,5mm² | Aut 20A 2p 6ka |
| Q10 | Droogkast | XVB 3x2,5mm² | Aut 20A 2p 6ka |
| Q11 | Vaatwas | XVB 3x2,5mm² | Aut 20A 2p 6ka |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Isolatieweerstand | : | > 10 | MΩ (500VDC) |
| Aarding : weerstand | : | 0,65 ohm | |
| Type electrode | : | lus | |
| Aarding : stopc./vaste toestellen/lichtp. | | : | in orde |
| Plaatsing : stopc./schak./leidingen | | : | in orde |
| Schema | : | aanwezig | |
| Equipot. verb. | : | 0,2 ohm | |

**INBREUKEN**

Geen

**NOTA**

Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Technisch Directeur,

ir. G. Croes