CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BVBA
(Exclusive Heating Systems)
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30
Email : info@comfortheating.be
Website : www.comfortheating.be
BE 0543.791.797
Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : .....

Klant : .....

Adres : Olmenstraat 49.0
3.33 Houthalen-Helchteren

Tel : .....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : ***SV 02460***

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 6.000 liter

Materiaal buitenwand : P.V.M. ☐toegankelijk ☑ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

---

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ...../...../2014

Datum uitvoering controle : 19/12/2019

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : ok

Visuele controle van de toebehoren : ok

Overvulbeveiligingssysteem : ok

Controle aanwezigheid water en slib : Niet

Lekdetectiesysteem : Niet

Certificaat vorige controle : ok

Meting potentiaalverschil : Niet

Visuele controle buitenwand : Niet

*Verdere exploitatie toegelaten/niet ~~toegelaten~~

ok

**Schrappen wat niet past*