CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

2017-113635

FIRMA

Naam: A.C.A. VZW
Straat en nummer: MEENSESTEENWEG 338
Postcode en gemeente: 8800 ROESELARE
Tel.: 051/200.002
Fax: 051/200.092
E-mail: INFO@ACAVZW.BE
BTW-nummer: BE 0211.007.709

KLANT

Naam:
Straat en nummer: TONGERSESTEENWEG 52
Postcode en gemeente: 3700 TONGEREN
Tel.: ..... Fax: .....
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☑ Niet ingedeeld: Inhoud 1.700 L
<5000 kg / 6000 liter
(particuliere stookolietanks)

☐ Ingedeeld : Inhoud L
>5000 kg / 6000 liter of meer
(particulier) en vanaf 100 kg bij commercieel gebruik

☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☑		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☑		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☑	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☑	☐
Uitmonding leidingen			☑	☐
Staat aanvoerleiding			☑	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☑	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☑	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☑	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☑	☐	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☑	☐	☑	☐
	Mechanisch	☐	☑	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☑	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☑	☐	☐
	Andere	☐	☑	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☑	☐	☑	☐
	Electronische sonde	☐	☑	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☑	☐	☐
	Onderdruk	☐	☑	☐	☐
	Overdruk	☐	☑	☐	☐
	Peilputten	☐	☑	☐	☐
	Andere	☐	☑	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☑	☐	☐

OPMERKINGEN

BOVENGRONDSE MAZOUTTANK
ONDER AFDAK

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☑	☐	☐	Hoeveelheid water: ..... cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☑	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☐	☑	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☑	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☑	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☑	☐	☐	..... mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☑ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☑ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: KOEN VANHEERS
Erkenningsnummer: SV02985

DATUM KEURING: 05 - 12 - 2017
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR / - / - /

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus) *(handtekening klant)*

166 Versie 2014.1 Conrasol nederlandstalig of vertaling nederlandstalig of vertaling aanvaarden wordt 12 1070 Brussel Conrasol VZW Paruschaan