ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°:	1000110	Datum verslag:	11/12/2019
Inspecteur:	Cordens Nolan	Datum keuring:	10/12/2019
Controle volgens AREI. art.:	86, 270	Keuring N°:	20195961
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek	Aanwezigen:	

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Everselstraat 63 , 3580 BERINGEN		
Distributienetbeheerder:	Fluvius		
Teller n°:	1SAG1100018311		
Index teller:	Dag: 0,00	Nacht: 0,00	
EAN-code:	541449206002001400		
Naam opdrachtgever:		Adres opdrachtgever:	
Naam eigenaar:		Adres eigenaar:	
Installateur:	Schiffeleers Elektro B.V.B.A.		
BTW-n° of ID:	BE0890.353.793		
Type lokaal:	Woning		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	2 x 230V	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter – bord verbinding:	XVB 4 x 10 mm²
Type electrode:	Lus	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	20

Differentieelschakelaars:

In:	IΔ:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	NVT	NVT
63 A	30mA	2	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algermeen # 20	1xC6A2P/5xC16A2P/13xC2OA2P/1xC32A2P	1,5mm², 2,5mm², 6mm²
Bijkomende # 5	1xC6A2P/1xC16A2P/3xC2OA2P	1,5mm², 2,5mm²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	10,15	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	95,40	MOhm	Aardingsconitinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's): Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 10/12/2044 (art. 271).
Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen: Ééndraadschema's: JA Situatieschema's: JA Andere:

De inspecteur,
Cordens Nolan





Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

N°618-INSP

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, … geopend.☐
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.