CONFORMITEITSATTEST
voor
Mazoutreservoirs

FIRMA:
(stempel)

LETEN Francois BVBA
Veststraat 29
3581 BEVERLO
011/34 40 32

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SV02219

Adres reservoir: In kelder v/d woning

Nominale inhoud reservoir: 2990 L Materiaal: Metaal Buitenwand toegankelijk ☑ ~~ontoegankelijk~~ ☐

Nummer van het reservoir: 1016

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ...1999.....

Datum uitvoering controle: 04/02/2005

Controles:

- ☑ visuele controle van de toebehoren
- ☑ overvulbeveiligingssysteem + sonde
- ☐ controle aanwezigheid water en slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☑ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

Geen

- ☑ Verdere exploitatie toegelaten **(ja/~~neen~~)***
- ☑ Aangebracht merkteken: **(Groen/~~Rood~~)***

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ...../...../.....

Datum uitvoering controle: ...../...../.....

Controles:

Algemeen onderzoek

- **a.** visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- **b.** cathodische bescherming ☐
- **c.** lekdetectiesysteem ☐
- **d.** overvulbeveiligingssysteem ☐
- **e.** aanwezigheid water en/of slib ☐
- **f.** certificaat vorige controle ☐
- **g.** dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1u.) ☐
- **h.** verontreiniging buiten het reservoir ☐
- **i.** corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:

- ☐ Verdere exploitatie toegelaten **(ja/neen)***
- ☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☐ Merkteken: **(Groen-Oranje-Rood)***

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

LETEN Francois BVBA
Veststraat 29
3581 BEVERLO
011/34 40 32

Naam & handtekening klant:

* Schrappen wat niet past

Zie keerzijde